

WYJAŚNIENIE NR 1

do postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„ Remont sieci ciepłej od komory nr 1 do komory K7 przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu ”

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz., 2164 ze zmianami) udzielam następujących wyjaśnień:

Pyt.1.Brak jest zestawienia materiałów preizolowanych na realizację zadania..

Ad. 1. Istniejąca sieć ciepła nie posiada dokładnej inwentaryzacji, w związku z tym Oferent: winien dobrać materiały wg zamieszczonego w dokumentacji schematu sieci ciepłej.

Pyt. 2. Brak jest schematów montażowych sieci (średnice, długości, połączenia w komorze).

Ad. 2. Średnice sieci ciepłej podane są na schemacie rura preizolowana o średnicy nominalnej dn 150, podłączenia w komorach wg wizji lokalnej.

Pyt. 3. Brak jest przekroju sieci, co uniemożliwia prawidłowe przeliczenie robót ziemnych oraz stwierdzenie wysokości przykrycia sieci c.o.

Ad. 3. Brak przekroju sieci spowodowany jest brakiem starej dokumentacji sieci ciepłej, należy dokonać wizji lokalnej.

Pyt. 4. Brak jest w przedmiarach robót demontażowych istniejących kaniałów ciepłowniczych, komór ciepłowniczych (brak również w projekcie), demontaży rurociągów ich średnic, izolacji.. Ten zakres stanowi duży koszt wykonania.

Ad. 4. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną na podstawie której należy oszacować zakres robót.


Pyt. 5. Czy wykonawca powinien załączyć do oferty uprawnienia: spawalnicze, miontażowe, mufowania?

Ad.5. Wymagania dotyczące dokumentów zapisano w specyfikacji, w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów.

Pyt. 6. czy konieczne jest mobilne źródło ciepła (p.3.9 rozdz. 3 SIWZ), skoro roboty wykonywane będą (wg SIWZ) przed sezonem grzewczym?

Ad. 6. Zastępcze źródło ciepła jest bezwzględnie wymagane ponieważ trwa dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody. Zapis służy zapewnieniu ciągłej i nieprzerwanej dostawie ciepła do odbiorców.

Z poważaniem

Burmistrz Chociwla

Stanisław Szymczak