



Gmina Chociwel
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel

Chociwel, 29-06-2022r.

WYJAŚNIENIE NR 2

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu” zgodnie z przepisami art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019, ze zmianami) udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem technicznym branży drogowej nawierzchnię jezdni należy wykonać dla KR 2 przyjmując jako warstwę ścieralną AC 11S oraz jako warstwę wiążącą AC 16W, natomiast w SST w D-05.03.05.a w pkt. 1.3. dla warstwy ścieralnej podane jest AC 11 S KR 1-3, dodatkowo Tablica 1. W pkt. 2.2. podaje różne lepiszcza dla KR 1-2 oraz dla KR 3, w SST D-05.03.05.b w pkt. 1.3. dla warstwy wiążącej podane jest AC 11W KR 1-3, a Tablica 1. wskazuje dwa różne lepiszcza do zastosowania. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie dla jakich kategorii ruchu, na jakim lepiszczu oraz o jakim uziarnieniu należy wycenić warstwy bitumiczne (ścieralną i wiążącą) na przedmiotowym zadaniu.

Ad.1.

W specyfikacji omyłkowo podano dla warstwy wiążącej typ mieszanki AC11W.

Zgodnie z projektem oraz zapisami SST dla kategorii ruchu KR2 zastosować należy:

Warstwa ścieralna – AC11S – asfalt drogowy 50/70

Warstwa wiążąca – AC16W – asfalt drogowy 50/70.

Pytanie nr 2

Zgodnie z wyjaśnieniami nr 1 z dnia 28.06.2022 i odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiający powinien udostępnić skan decyzji ZRID. Niestety nie została ona załączona na platformę. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie.

Ad.2

Zamawiający udostępnił skan decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

BURMISTRZ CHOCIWLA

Stanisław Szymczak