



Gmina Chociwel
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel

Chociwel, 01-07-2022r.

WYJAŚNIENIE NR 4

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu” zgodnie z przepisami art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019, ze zmianami) udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Projekt budowlany zakłada wzmocnienie słabonośnego podłoża pod nawierzchnią jezdni warstwą mieszanki związanej cementem C3/4. Powyższa warstwa przewidziana jest jedynie w świetle projektowanej jezdni. Z doświadczenia oraz ogólnie przyjętych zasad sztuki budowlanej w przypadku podłoża słabonośnych warstwę tą powinno zastosować się również pod całą szerokości krawężnika wraz z ławą betonową (2*0,3m tj. 0,6m² na każdy 1mb jezdni). Prosimy o zmianę konstrukcji jezdni w w/w zakresie gdyż nie zastosowanie się do w/w propozycji zmian może skutkować w okresie eksploatacji degradacją krawężników.

Ad.1.

Grubość zastosowanych warstw konstrukcyjnych uniemożliwia wykonanie pełnej grubości warstwy mieszanki związanej cementem pod projektowaną ławą betonową zapewniając tym samym ciągłość warstwy. Uwzględniając powyższe, oraz to że ul. Wolności obciążona jest wyłącznie ruchem lokalnym, a także to że krawężnik posadowiony jest na ławie betonowej z oporem o wytrzymałości 15MPa, zastosowanie dodatkowego wzmocnienia podłoża pod krawężnikiem jest bezzasadne. Ofertę należy przygotować w oparciu o załączony projekt budowlany uwzględniając jednocześnie własną technologię wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych.

Pytanie nr 2

Czy w przypadku wcześniejszego zakończenia zadania przez Wykonawcę (np. w II kwartale 2023r.) Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu zadania?

Ad.2

Zadanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych finansowane jest z rządowego funduszu Polski Ład.

Zamawiający posiada promesę Banku Gospodarstwa Krajowego na wypłatę środków- w ten sposób ma zabezpieczone finansowanie inwestycji, jednak środki te nie pozostają w dyspozycji Zamawiającego na jego rachunku.

Środki mogą zostać uruchomione w sytuacji zaistnienia określonych zdarzeń do których, dla inwestycji realizowanych w terminie dłuższym niż 12 miesięcy są 1) zakończenie danego etapu inwestycji; 2) zakończenie inwestycji.

Wypłata środków z promesy następuje w oknach płatniczych – obecnie są dwa terminy okien płatniczych 15 i 25 dnia każdego miesiąca.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Wojciech Majasowski
Zastępca Burmistrza