



Gmina Chociwel  
ul. Armii Krajowej 52  
73-120 Chociwel

Chociwel, 06-07-2022r.

Dotyczy: zapytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „modernizację sieci dróg wewnętrznych na terenie gminy Chociwel”. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej Pzp) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizację sieci dróg wewnętrznych na terenie gminy Chociwel”, w poniższym zakresie:

Pyt 1) Plany sytuacyjne poszczególnych ulic nie przewidują wykonania zjazdów do posesji, natomiast w części opisowej projektu pkt. 4.1 znajduje się zapis cyt.: „Wjazdy do posesji należy wykonać w miejscach istniejących wjazdów, jeżeli nie zostały wskazane na rysunkach”. Prosimy o dokładne wskazanie, które zjazdy mają być wykonane i podanie ich wymiarów.

**Ad.1. Wjazdy należy wykonać w miejscach istniejących wjazdów zgodnie z opisem z projektu.**

Pyt 2) Dokumentacja projektowa nie zawiera opinii geotechnicznej, a w części opisowej projektu jest zapis, że ewentualne napotkanie gruntów wysadzinowych powoduje konieczność ich wymiany na koszt wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o przedłożenie opinii z badań geotechnicznych celem prawidłowego oszacowania ilości ww. robót lub zmianę formy wynagrodzenia z ryczałtowego na kosztorysowe. Pragnę w tym miejscu zaznaczyć iż, zgodnie z zapisami art. 99 Pzp Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

**Ad.2. Zamawiający nie ma obowiązku opracowania opinii geotechnicznej dla tego typu zadania.**

**Zgodnie z częścią opisową: „Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej oraz dokonania przekopów kontrolnych w celu określenia warunków gruntowych i stwierdzenia zakresu ewentualnej wymiany gruntu. Brak prawidłowego rozpoznania przez Wykonawcę zwalania Inwestora z ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi robotami dodatkowymi”**

Pyt 3) Projekt zakłada wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami piaskiem z równoczesnym nadaniem spadku daszkowego 2%. W związku z faktem iż, piasek jest materiałem sypkim i łatwo odkształcalnym poddaje pod rozwałę Zamawiającego zmianę materiału do wypełnienia

przestrzeni międzypłytkowej np. na kruszywo 0/31,5 mm powstałe w wyniku przekruszenia skały litej.

**Ad. 3. Zamawiający dopuszcza użycie do wypełnienia płyt mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm.**

Z up. BURMISTRZA  
*mgr inż. Wojciech Majsakowski*  
Zastępca Burmistrza