



LEGENDA:

- N1-Kratka nawiewna z przepustnicą
Nova-A-2-2-500x200 firmy Systemair
- W1-Kratka wyciągowa z przepustnicą
Nova-A-2-2-500x200 firmy Systemair
- N2-Kratka nawiewna z przepustnicą
Nova-A-2-2-200x150 firmy Systemair
- W2-Kratka wyciągowa z przepustnicą
Nova-A-2-2-200x150 firmy Systemair
- Tłumik kanatowy L=1000mm
- Przepustnica wielopłaszczyznowa

UWAGA! rzedne kanałów podane na rysunku są, to rzedne spodu kanału bez izolacji. Grubość izolacji kanałów prowadzonych wewnątrz pomieszczeń wynosi 50mm

nazwa przedsięwzięcia			
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA HAU WODNOSKOP-SPORTOWCA NA SMETLICE, MIEJSKA UL.ŁUBIŃSKIEGO 15, CHOCIMIEL, dzim 340/2 obr.1			
nazwa opracowania:			
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WOD.-KAN.-ROZBUDOWA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ			
nazwa rysunku:			
-INSTALACJA WENTYLACJI- RZUT PARTERU			
projektant:	mgr inż. JANUSZ JACOWSKI-ZAP/2009/P005/04		
opracowanie:	mgr inż. TOMASZ ULATOWSKI		
sygnalizujący:	mgr inż. PIOTR MIEJERSKI-ZAP/0155/PW05/06		
inwentaryzacja:	GNIA CHOJNIEC SZ		
audytowanie:	ULANIN ROZBUDOWA		
audytowanie:	75-120 CHOCIMIEL		
nazwa opracowania:		PROJEKT BUDOWLANY	
tytuł:		10-2015	
tytuł:		1:50	
tytuł:		2.0	