
C22/900/600
2xCu16
2xCu22
2xCu28
WSC
SC
+0,50
±0,00
WD
20°C
9580W
S1
Sala wykładowo-sceniczna
174,53 m²
Wykładzina PCV
NW1
SZ
CENTRALA WENTYLACYJNA
PODWIESZANA
Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ
14kW
ZESPÓŁ PRZYŁĄCZENIOWY
CENTRALI WENTYLACYJNEJ
2xCu35
ISTNIEJĄCE PRZEWODY
WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
(23)
K1
2%
110PVC
(w podłodze)
pion ks dy110mm
+odp.membranowy
S3
Sala warsztatowo-spotkaniowa
104,32 m²
Wykładzina PCV
K2
50PVC
ZS
W1
wc.dn
wz.dn
PRZEWODY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ- ISTNIEJĄCE
1xCu42
C22/600/900
2xPEX16
ISTNIEJĄCY PION Ks110
–PRZEDŁUŻYĆ PONAD DACH
I ZAKOŃCZYĆ RURĄ WYWIEWNĄ
istniejąca ks110PVC
(w podłodze)
20°C
7850W
PWS
PROJEKTOWANE
MIEJSCE PODŁĄCZENIA
do istniejących przewodów
wody zimnej i ciepłej
ZPA
ZASOBNIK C.W.U.
–ISTNIEJĄCY
WOLNY KRUCIEC
W ROZDZIELACZU CO
ZASILENIE
–ISTNIEJĄCY
WOLNY KRUCIEC
W ROZDZIELACZU CO
POWRÓT
–ISTNIEJĄCY
16°C
1360W
S4
Przedsionek
15,99 m²
Gres
O1
2xCu18
pion C.O.
do kanalizacji
LEGENDA
Instalacja kanalizacji
Instalacja zimnej wody
Instalacja ciepłej wody
PIONY KANALIZACYJNE
PIONY WODOCIĄGOWE
LEGENDA:
C11/600/800
grzejnik panelowy,
stalowy–PROJEKTOWANY
2xPEX16
zasilanie/powrót c.o.
rura Cu 16x2
nazwa przedsięwzięcia:
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZAPLECZA HALI WIDOWISKOWO–SPORTOWEJ NA ŚWIETLICĘ MIEJSKĄ WRAZ Z WYMAGANYMI INSTALACJAMI TECHNICZNYMI
ULH.DĄBROWSKIEGO 15, CHOCIWEL, dz.nr 340/2 obr.1
nazwa opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJA WOD–KAN–ROZBUDOWA
INSTALACJA C.O.–ROZBUDOWA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
nazwa rysunku:
RZUT PARTERU
–INSTALACJA WOD–KAN–C.O.–
projektant: mgr inż. JANUSZ JACKOWSKI–ZAP/0009/POOS/04
opracował: mgr inż. TOMASZ ULATOWSKI
sprawdzający: mgr inż. PIOTR WIŚNIEWSKI–ZAP/0155/PWOS/06
inwestor:
GMINA CHOCIWEL
UL.ARMII KRAJOWEJ 52
73–120 CHOCIWEL
skala rysunku: 1:50
rysunek nr: 1.0
stadium oprac.: PROJEKT BUDOWLANY
branża: sanitarna
data oprac.: 10–2015