

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa i montaż 16 pojedynczych lamp solarnych w miejscowości Chociwel Wieś od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 144 .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chociwel

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685680

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Armii Krajowej 52

1.4.2.) Miejscowość: Chociwel

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-120

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 91 5622001

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@chociwel.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwel.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216964

2.2.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00215239

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:

Dostawa i montaż 16 pojedynczych lamp solarnych w miejscowości Chociwel Wieś od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 144 .

Po zmianie:

Dostawa i montaż 16 pojedynczych lamp solarnych w miejscowości Chociwel Wieś od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 144

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 16 lamp solarnych pojedynczych w miejscowości Chociwel Wieś od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 144 w ramach realizacji zadania pn.: " Budowa oświetlenia ulicznego OZE Chociwel Wieś II Etap".

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach 16 szt. lamp

solarnych przewidziane jako oświetlenie LED, zamocowane na wzmocnionych słupach oświetleniowych z blachy ocynkowanej antykorozyjnej, postawionych na fundamentach prefabrykowanych. Regulator należy umieścić w górnej części słupa w celu zabezpieczenia go przed kradzieżą.

3. Lampy solarne w ilości 15 sztuk powinny posiadać minimalne parametry:

- 1) Panel fotowoltaiczny o mocy 120W/18V +/-10%,
- 2) Zakres regulacji panelu fotowoltaicznego 360 ° poziomo + 180 ° pionowo
- 3) Akumulator: litowo-żelazowo-fosforanowy
- 4) Pojemność akumulatora min. 537 Wh
- 5) Moc oświetlenia LED 60 W+/- 10%
- 6) Strumień świetlny 10800 lm +/- 10%
- 7) Temperatura barwy światła 5000-6000 K, barwa światła: biała naturalna
- 8) Wbudowany radarowy czujnik ruchu, zasięg 10-15 m, czas pracy 10-15 sekund
- 9) Czas ładowania 5-7 godzin
- 10) Czas świecenia na pełnej mocy od 8 do 12 godzin
- 11) Wysokość montażu 6-8 m
- 12) Montaż na fundamencie prefabrykowanym
- 13) Wyposażony w pilot do zdalnego sterowania – wybór trybu pracy, zmiana ustawień, 5 trybów czasowych

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 16 lamp solarnych pojedynczych w miejscowości Chociwel Wieś od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 144 w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego OZE Chociwel Wieś II Etap" oraz dostawa i montaż 6 sztuk pojedynczych lamp solarnych w miejscowości Chociwel przy ul. Brzozowej w Chociwlu w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego OZE przy ul. Brzozowej w Chociwlu".

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach 16 szt. lamp solarnych przewidziane jako oświetlenie LED, zamocowane na wzmocnionych słupach oświetleniowych z blachy ocynkowanej antykorozyjnej, postawionych na fundamentach prefabrykowanych. Regulator należy umieścić w górnej części słupa w celu zabezpieczenia go przed kradzieżą.

3. Lampy solarne w ilości 15 sztuk powinny posiadać minimalne parametry:

- 1) Panel fotowoltaiczny o mocy 120W/18V +/-10%,
- 2) Zakres regulacji panelu fotowoltaicznego 360 ° poziomo + 180 ° pionowo
- 3) Akumulator: litowo-żelazowo-fosforanowy
- 4) Pojemność akumulatora min. 537 Wh
- 5) Moc oświetlenia LED 60 W+/- 10%
- 6) Strumień świetlny 10800 lm +/- 10%
- 7) Temperatura barwy światła 5000-6000 K, barwa światła: biała naturalna
- 8) Wbudowany radarowy czujnik ruchu, zasięg 10-15 m, czas pracy 10-15 sekund
- 9) Czas ładowania 5-7 godzin
- 10) Czas świecenia na pełnej mocy od 8 do 12 godzin
- 11) Wysokość montażu 6-8 m
- 12) Montaż na fundamencie prefabrykowanym
- 13) Wyposażony w pilot do zdalnego sterowania – wybór trybu pracy, zmiana ustawień, 5 trybów czasowych

oraz dostawa i montaż 6 pojedynczych lamp solarnych w miejscowości Chociwel przy ul. Brzozowej w Chociwlu w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego OZE przy ul. Brzozowej w Chociwlu".

Minimalne parametry 6 sztuk lamp do zamontowania przy ul. Brzozowej w miejscowości Chociwel.

- 1) panel fotowoltaiczny o mocy 120W/18V +/- 10 %
- 2) zakres regulacji panelu fotowoltaicznego 360° poziomo + 180° pionowo
- 3) akumulator: litowo-żelazowo-fosforanowy
- 4) pojemność akumulatora min. 537 Wh
- 5) moc oświetlenia LED 60W +/- 10%
- 6) strumień świetlny 10800 lm +/- 10%
- 7) temperatura barwy światła 5000-6000 K, barwa światła: biała neutralna
- 8) wbudowany radarowy czujnik ruchu, zasięg 10-15 m, czas pracy 10-15 sekund
- 9) czas ładowania 5-7 godzin
- 10) czas świecenia na pełnej mocy od 8 do 12 godzin
- 11) wysokość montażu 6-8 m
- 12) montaż na fundamencie prefabrykowanym
- 13) wyposażony w pilot do zdalnego sterowania – wybór trybu pracy , zmiana ustawień , 5 trybów czasowych

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-03-07 10:00

Po zmianie:
2024-03-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2024-03-07 10:30

Po zmianie:
2024-03-11 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-04-05

Po zmianie:
2024-04-09