

Nasz znak: ZPU.PN.271.2.5.2018.TK

Chociwel, 19-06-2018 r.

WYJAŚNIENIE NR 3

do postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:


„Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku dawnej szkoły na lokale socjalne, budowie budynku gospodarczego, osłony śmietnikowej, zagospodarowanie terenu oraz budowie infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji w/w/ zamierzenia inwestycyjnego na dz. Nr 345/3; 250; 271 obr. Kania, gmina Chociwel”

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2017 r. poz., 1579, 2018 ze zmianami) udzielam następujących wyjaśnień:

Pyt.1. Zgodnie z schematem zasilania należy wykorzystać kabel typu YAKY 4x16, kabel o takim przekroju jest za mały do przeniesienia potrzebnej mocy, prosimy o dobranie odpowiedniego kabla.

Ad. 1. Zgodnie z dokumentacją dobrany kabel YAKY 4x16 może przenieść prąd o wartości 77A tj. około 40kW mocy elektrycznej a założone obciążenie 20kW (zgodnie z warunkami Enea) 20kW obciąży kabel prądem 31A zabezpieczenia 40A.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Z-ca. BURMISTRZA