


WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.  
W CHOCIWLU  
ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel  
tel./fax 091/56-22-208  
KRS 0000124146  
NIP 854-20-38-701, Reg. 811938448



Agnieszka Knafel  
ul. Piaskowa 3  
73-120 Chociwel

L.dz. ...29..... /2019

Chociwel, 05.03.2019.

W związku z pismem ZGS.033.27.2019SL z dnia 26.02.2019. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Chociwlu wyjaśnia, że awarie pracy przepompowni ścieków P4 na ul. Piaskowej w miejscowości Chociwel, które wystąpiły w dniach 30.12.2018 oraz 17.02.2019 były spowodowane przez zapchanie się pomp zanieczyszczeniami stałymi. Niestety do systemu kanalizacji sanitarnej, który odbiera ścieki z ulicy Piaskowej oraz Grunwaldzkiej wprowadzane są duże ilości zanieczyszczeń stałych, których wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych jest zabronione zgodnie z art. 9 ust.2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zanieczyszczenia te wpływają na awaryjność przepompowni ścieków P4. W momencie awarii przepompowni ścieki wypełniają system kanalizacyjny i dochodzi do ich przelewania na posesji nr 8 na ul. Piaskowej (wynika to z rzędnej terenowej usytuowania studni rewizyjnej T:78,52; D:77,64; ).

W celu zabezpieczenia posesji nr 8 na ul. Piaskowej przed wypływaniem ścieków z systemu kanalizacji sanitarnej, przedsiębiorstwo w terminie do końca kwietnia 2019 zamontuje zawór zwrotny przeciwwzalewowy DN160 przy studzience rewizyjnej znajdującej się między budynkami.

PREZES ZARZĄDU

*Damian Simiński*

Do wiadomości

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu,
2. Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, informatyzacji i promocji Gminy,
3. Anna Zaklukiewicz  
Ul. Piaskowa 8/1  
73-120 Chociwel
4. a/a