



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard
tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13
e-mail: psse.stargard@pis.gov.pl
www.pssestargard.pis.gov.pl

PSSE.NHK.4101.91.2328.2020

Stargard. 27.04.2020r.

Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego - Chociwel gm. Chociwel

Na podstawie:

1. art. 4, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/604Q/20 z dnia 10.04.2020r., Spr/ŚR/K/580-Q/20 z dnia 20.04.2020r., Spr/ŚR/K/580/20 z dnia 20.04.2020r. wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie nr akredytacji AB 515:
 - Data pobrania próbki: 07.04.2020r.
 - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Chociwel gm. Chociwel – Chociwel budynek stacji uzdatniania wody – zawór z wodą uzdatnioną wprowadzaną do sieci
 - Zarządca urządzeń wodociągowych: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel
 - Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości
Chociwel i Lublino gm. Chociwel**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, indeks nadmanganianowy, jon amonu, azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, magnez, glin, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sód, chloroform, ΣTHM, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetanu i tetrachloroetanu, benzo(a)piren, ΣWVA, bor, benzen, α-HCH, HCB, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op DDT, pp DDT, endryna, Σ pestycydów, cyjanki.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie
mgr inż. Waldemar Kulpa

Otrzymują:

1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Chociwla
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)