

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stargardzie  
ul. Czarnieckiego 34

Stargard 21.04.2017r.

PSSE NHK-4101-97/1328/17

URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU

28.04.2017

T.K

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
w Chociwlu  
ul. Parkowa 1  
73-120 Chociwel

Lp. 1940/2017

Ref. Na podstawie sprawozdań z badań nr Spr/ŚR/K/1045/17 z dnia 21.04.2017r. oraz Sp/BM/PW/1304/17 z dnia 21.04.2017r. próbek wody pobranych w dniu 18.04.2017r. z wodociągu Wieleń gm. Chociwel – hydrofornia po uzdatnieniu w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach decyzji administracyjnej nr NHK-4101-97/721/37/16 z dnia 22.08.2016r., stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych woda odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). Natomiast w zakresie parametrów fizyko-chemicznych woda z w/w ujęcia nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w w/w rozporządzeniu ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu 90 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l) oraz jonu amonowego - 0,61 mg/l (wartość dopuszczalna 0,50 mg/l).

W związku powyższym nie wykonano decyzji NHK-4101-97/721/37/16 z dnia 22.08.2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia stwierdza **warunkową przydatność** wody do spożycia z w/w ujęcia.

W związku powyższym proszę o niezwłoczne przesłanie informacji odnośnie podjętych działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody z wodociągu Wieleń gm. Chociwel.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Urząd Miasta i Gminy w Chociwlu  
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel
3. a/a

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Stargardzie  
KIEROWNIK  
DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO  
mgr inż. Elżbieta Urbaneł