


PSSE 252/17

Znak sprawy: NHK-4101-96/430 /19/17



DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.); Art. 4 pkt 1, art. 27 ust.1 oraz art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.); § 3 ust. 1 pkt. 2, § 17 ust.1 pkt 3 i § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), Art. 5 ust 1, art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 139 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie

Po przeanalizowaniu sprawozdań nr LB/W/639/2017 z dnia 16.03.2017r oraz LB/W/911/2017 z dnia 04.04.2017r. z badań wody pobranej z wodociągu Lisowo gm. Chociwel (stacja wodociągowa w miejscowości Lisowo) w ramach nadzoru sanitarnego i rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

stwierdza :

warunkową przydatność wody do spożycia z wyżej wymienionego ujęcia do dnia 07.07.2017r., przy czym określa, że mętność nie może przekroczyć 3,0 FNU.

W związku z powyższym **n a k a z u j e :**

wykonanie przez: **Wodociąg i Kanalizacja Sp. z o.o.**

ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel

odpowiedzialne za: **wodociąg w miejscowości Lisowo gm. Chociwel**
następujących czynności (obowiązków):

1. **Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Lisowo gm. Chociwel w zakresie mętności do wymagań załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie o zakończeniu powyższych działań.**
2. **Poinformowanie odbiorców wody do spożycia z wodociągu Lisowo gm. Chociwel o warunkowej przydatności wody do spożycia w zakresie mętności.**

pkt 1 w terminie do dnia 07.07.2017r.

pkt 2 w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

W dniach 13.03.2017r. oraz 31.03.2017r. pobrano próbkę wody do badania z wodociągu w miejscowości Lisowo gm. Chociwel (hydrofornia po uzdatnieniu) w ramach kontroli wewnętrznej. Na podstawie sprawozdań nr LB/W/639/2017 z dnia 16.03.2017r oraz LB/W/911/2017z dnia 04.04.2017r. z przeprowadzonych badań stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym ze względu na podwyższoną mętność (1,5-1,6 FNU), co stanowi naruszenie § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989):

„1. Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia:

- 1) podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
- 2) podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”

W związku z powyższym pismem nr NHK-4101-96/119/2052/17 z dnia 15.05.2017r. zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Zarządca wodociągu w miejscowości Lisowo gm Chociwel pismem nr L.dz. 128/2017 z dnia 05.06.2017r. (data wpływu 13.06.2017r.) poinformował o podjęciu prac konserwacyjno-remontowych: tj. przeglądu całej instalacji powietrza łącznie z przeglądem zaworów odpowietrzających znajdujących się w stacji wodociągowej.

W myśl art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 139 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Zgodnie z treścią z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), w przypadku stwierdzenia przekroczeń tego rodzaju parametrów właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny i przytoczone uregulowania prawne należało zobowiązać **Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel** odpowiedzialne za wodociąg w miejscowości **Lisowo gm. Chociwel** do podjęcia działań naprawczych zmierzających do zapewnienia wody o właściwej jakości zdrowotnej.

W ocenie Inspektora termin określony na wstępie jest wystarczający do wykonania nałożonych obowiązków, uwzględnia jednocześnie potrzebę możliwie szybkiego zapewnienia wody o właściwej jakości zdrowotnej. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

POUCZENIE


Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.), od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:

1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel
2.a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta i Gminy w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel



z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Stargardzie
KIEROWNIK
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO
mgr inż. Elżbieta Urbanek