

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Stargardzie

PSSE NHK-4101-100/268/17

URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU

Stargard 21.05.2017r.

02.06.2017

Lp.

3403/2017

Ref.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Chociwlu

ul. Parkowa 1

73-120 Chociwel

Na podstawie sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/1270/17 z dnia 22.05.2017r. próbki wody pobranej w dniu 15.05.2017r. z wodociągu Sątysz gm. Chociwel – hydrofornia po uzdatnieniu w ramach decyzji administracyjnej nr NHK-4101-100/119/9/17 z dnia 17.02.2017r., stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych woda z w/w ujęcia nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) ze względu na ponadnormatywną zawartość amonowego jonu 1,07 mg/l (wartość dopuszczalna 0,50 mg/l) oraz manganu 150 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l).

W związku powyższym nie wykonano decyzji nr NHK-4101-100/119/9/17 z dnia 17.02.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia stwierdza **warunkowa przydatność** wody do spożycia z w/w ujęcia.

W związku powyższym proszę o niezwłoczne przesłanie informacji odnośnie podjętych działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody z wodociągu Sątysz gm. Chociwel.

Otrzymują:

1. Adresat
- ② Urząd Miasta i Gminy w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stargardzie

lek. Jacek Paczewski

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Stargardzie

ul. Czarnieckiego 34

PSSE NHK-4101-94/260/17

URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU

Stargard 21.05.2017r.

02.06.2017

Lp.

3403/2017

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Chociwlu

ul. Parkowa 1

73-120 Chociwel

Na podstawie sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/1270/17 z dnia 22.05.2017r. próbki wody pobranej w dniu 15.05.2017r. z wodociągu Sątysz gm. Chociwel – hydrofornia po uzdatnieniu w ramach decyzji administracyjnych nr NHK-4101-100/287/11/17 z dnia 21.04.2016r., stwierdzono, że w zakresie zbadanego parametru fizykochemicznego tj. mętności woda z w/w ujęcia odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

W związku z powyższym wykonano decyzję nr NHK-4101-100/287/11/17 z dnia 21.04.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia stwierdza **warunkowa przydatność** wody do spożycia z w/w ujęcia ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu – 150 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l) oraz amonowego jonu – 1,07 mg/l (wartość dopuszczalna – 0,50 mg/l). Nie wykonano decyzji administracyjnej nr NHK-4101-100/119/9/17 z dnia 17.02.2017r.

Otrzymują:

1. Adresat
- ② Urząd Miasta i Gminy w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stargardzie

lek. Jacek Paczewski