

**GMINA CHOCIWEL**  
ul. Ar. Krajowej 52  
73-120 CHOCIWEL

Nasz znak: ZPU.271.2.4.2014.TK

Chociwel, 21-05-2014 r.

**WYJAŚNIENIE NR 2**  
do postępowania w przetargu nieograniczonym

**"Wymiana rurociągów sieci ciepłej zasilającej w ciepło budynki przy ul. H. Dąbrowskiego 6, 8, 10, 10A i 10B w Chociwlu oraz sieć ciepłowniczą na odcinku kotłownia przy ul. Warszawskiej w Chociwlu komora K1"**

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: [\(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami\)](#)) udzielam następujących odpowiedzi na zapytania oferentów:

1. Czy rurociąg ciepłowniczy ma być ułożony wzdłuż istniejącego kanału ciepłowniczego ?  
**Ad. 1. Ułożenia rur ciepłociągu ma być zgodnie z kosztorysem, oraz dokumentacją ułożenie to winno być wzdłuż istniejącej sieci ciepłowniczey z możliwością odstepu jedynie w granicach kanału ciepłowniczego, po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem.**
2. W jaki sposób ma być połączony rurociąg sieci ciepłej w poszczególnych budynkach ?  
**Ad. 2. Włączenie nowo położonych rur preizolowanych należy wykonać do istniejącej instalacji przez zawór odcinający w kazdym budynku.**

z poważaniem

**BURMISTRZ CHOCIWLA**

**mgr Ewa Luluńska**