

Wyjaśnienia nr 2
do przetargu nieograniczonego na

„ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kania w Gminie Chociwel ”

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 ze zmianami) udzielam następujących odpowiedzi na zapytania:

1. Remont pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wraz z dociepleniem styropapą laminowaną jednostronnie grubości 15 cm . Styropapę dodatkowo mocować kołkami do styropianu w ilości 4 szt/m². Przy okapach styropapę zukosować pod kątem 30 stopni, w celu umożliwienia prawidłowego zakotwienia pasa nadrynnowego i rynhaków. Pokrycie dachu papą zgrzewalną asfaltową modyfikowaną SBS na osnowie z włókna poliamidowego. Papa o grubości min. 5,6 mm i gramaturze osnowy min. 200g/m² . Obróbki blacharskie z blachy ocynowanej gr. 0,52 mm.

A w przedmiarze jest grubość papy 4,7mm

Która wartość jest prawidłowa?

Ad. 1. Należy przyjąć papę o grubości 5,6 mm.

BURMISTRZ CHOCIWLA


mgr Ewa Lidwińska