



**Burmistrz Chociwól**  
**ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwól**  
**tel.( 091) 5622-001, 5622-024, fax.(091) 5622076**  
**e-mail: [urzed@chociwel.pl](mailto:urzed@chociwel.pl)**

**ZPU.TP.271.2.5.2023.IJ**

**Chociwól, 09-05-2023r.**

Do wszystkich zainteresowanych

Wyjaśnienia dot. postępowania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki”

Nr postępowania: ZPU.TP.271.2.5.2023.IJ

1. Prośba do Zamawiającego o zmianę warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej aby robota budowlana polegająca na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 5000 m<sup>2</sup> wraz z pełną infrastrukturą został zmieniony co do powierzchni wykonanej drogi do min. 4000 m<sup>2</sup>

*Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej aby robota budowlana polegająca na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni wykonanej drogi do min. 4000 m<sup>2</sup>.*

*Zamawiający dokonał zmian w pkt. 18 SWZ – Warunki udziału w postępowaniu pkt 4) ppk a) zdolności techniczne i zawodowe.*

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty o minimum 5 dni roboczych z uwagi na trwający okres świąteczny (majówka) i w związku z tym wydłużony okres urlopowy wielu potencjalnych podwykonawców robót oraz dostawców materiałów budowlanych. Powyższa sytuacja może w sposób znaczący wpłynąć na uzyskanie rzetelnej oferty cenowej. Przetarg został ogłoszony dzień przed długim weekendem majowym, co znacznie skróciło czas potrzebny na przygotowanie oferty.

*Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu złożenia oferty o 5 dni roboczych.  
Zamawiający dokonał zmian w pkt. 15 SWZ - Sposób oraz termin składania ofert.*

3. Warunek dot. zdolności zawodowej wskazuje, iż należy wykazać robotę budowlaną polegającą na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 5000 m<sup>2</sup> wraz z pełną infrastrukturą. Prośba o zamawiającego aby powierzchnia drogi wynosiła minimalnie 4000 m<sup>2</sup>

*Ad.3 Pytanie tożsame z pyt. 1*

*Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w treści SWZ.*

4. Dotyczy D.05.03.05B. Prosimy o zmianę zapisów w pkt 6.3.7 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC11S,KR1-2 na 1,0-4,5% . Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania ( tab.10, Lp.1 , 1,0%-3,0%). Obecne zapisy są niespójne i sugerują zagęszczanie mieszanki poniżej 98%, co może skutkować obniżeniem właściwości wytrzymałościowych nawierzchni. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

*Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie wolnych przestrzeni zgodnie z WT-2 cz. II 2016 – tabela 16. Dla AC 11 S, KR1÷KR2: Wymagany wskaźnik zagęszczenia  $\geq 98$  zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie  $1,0 \div 4,5$ .*