


**Burmistrz Chociwla
Pan Stanisław Szymczak
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel**

Nasz znak: **K/PW/2025/77**

Chociwel, 25.06.2025 r.



Działając w imieniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Chociwlu (dalej jako Spółka) – w odniesieniu zgłoszenia interpelacji Radnego Pana Andrzeja Puławskiego (pismo znak: OŚR.1431.22.2025.JC) informuję że:

1. Na terenie Gminy Chociwel woda dostarczana jest do mieszkańców za pomocą rur azbestowo-cementowych w miejscowościach: Bobrowniki (szacunkowo ok. 83% rurociągu – tj. ok. 2,9 km) i Kania (szacunkowo ok. 21% rurociągu – tj. ok. 0,7 km).

W chwili obecnej Przedsiębiorstwo nie posiada planów inwestycyjnych dotyczących wymiany rurociągów azbestowych.

Nadmieniam także, że rury azbestowo-cementowe, popularne w przeszłości do budowy sieci wodociągowych, nie są uważane za szkodliwe w przypadku picia wody, która przez nie przepływa - nie stwierdzono dowodów na szkodliwość azbestu dostającego się do organizmu drogą pokarmową.

2. Przedsiębiorstwo nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie – proszę o doprecyzowanie których zaworów dotyczy pytanie.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Szynko

Do wiadomości

1. Adresat.
2. a/a